

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09-abr-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	221.097	15.949	3.150	44,4
Centro Operacional Chincha	65.676	5.181	1.464	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	509.374	27.377	0	40,2
Total Distribuido	796.147	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	9.333	632	266	3,9
	AC	56.343	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	2.350	2.226	0	15,4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.735	476	0	3,9
City Gate Ica	PE	7.970	961	48	3,7
	AC	22.847	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	508	74	4	3,5
City Gate Marcona	PE	526	62	2	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	189.539	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	454.066	NA	NA	NA
EGESUR	55.308	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	22.500	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	143.789	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.250	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	87.612	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar Manrique

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica