

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-abr-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	239.997	15.621	5.789	40,2
Centro Operacional Chincha	96.775	5.096	2.185	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	491.336	26.518	0	40,3
<b>Total Distribuido</b>	828.108	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	10.834	691	241	3,8
	AC	85.941	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	3.246	536	0	15,3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.919	744	0	3,7
City Gate Ica	PE	7.606	906	48	3,7
	AC	23.924	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	479	70	3	3,5
City Gate Marcona	PE	549	62	2	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	173.694	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	21.580	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	464.145	NA	NA	NA
EGESUR	27.191	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	127.294	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.800	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	125.498	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar Manrique

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica