

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03-ago-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	201.289	15.583	4.364	54,9
Centro Operacional Chincha	99.694	6.378	2.669	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	662.807	29.343	25.963	38,7
<b>Total Distribuido</b>	963.790	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	4.008	719	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	14.594	744	358	3,7
	AC	81.092	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	2.950	299	0	3,3
	AC	3.144	2.293	0	12,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	6.257	663	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.806	969	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.580	281	65	3,4
	AC	20.133	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	504	68	4	3,5
City Gate Marcona	PE	287	63	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	133.127	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	29.509	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	535.660	NA	NA	NA
EGESUR	127.147	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	16.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	91.127	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	126.355	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
  - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica