

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	225.193	20.351	779	54,4
Centro Operacional Chincha	95.662	5.490	2.299	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	673.246	29.788	27.386	38,3
<b>Total Distribuido</b>	994.101	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	2.673	495	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	14.689	842	392	3,7
	AC	78.300	NA	NA	17,2
Centro Operacional Pisco	PE	6.313	464	8	3,6
	AC	5.935	958	222	13,7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.546	262	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.902	957	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.552	277	60	3,4
	AC	20.137	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	529	65	4	3,4
City Gate Marcona	PE	697	59	8	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	148.790	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	31.792	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	547.551	NA	NA	NA
EGESUR	125.695	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	106.790	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	124.273	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica