

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	199.582	17.455	684	55,1
Centro Operacional Chincha	81.262	5.435	2.095	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	682.057	30.254	27.580	38,5
<b>Total Distribuido</b>	962.901	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.480	690	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	14.578	835	418	3,6
	AC	62.204	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	6.734	408	218	3,6
	AC	4.723	885	227	13,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.192	213	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.859	887	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.607	272	60	3,4
	AC	20.316	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	505	57	3	3,5
City Gate Marcona	PE	595	58	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	144.446	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	11.606	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	555.136	NA	NA	NA
EGESUR	126.921	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	101.746	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	108.792	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
  - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica