

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	221.414	17.598	3.943	54,7
Centro Operacional Chincha	79.454	4.123	2.404	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	685.639	29.743	27.421	38,1
<b>Total Distribuido</b>	986.507	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.725	695	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	14.627	780	423	3,7
	AC	60.102	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	6.886	429	191	3,6
	AC	2.432	495	34	13,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.522	233	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	3.626	842	0	3,3
City Gate Ica	PE	5.832	680	62	3,5
	AC	23.635	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	532	60	4	3,4
City Gate Marcona	PE	593	48	9	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	148.920	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	27.437	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	559.417	NA	NA	NA
EGESUR	126.222	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	106.220	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	108.511	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica