

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	202.979	16.281	1.585	55,2
Centro Operacional Chincha	87.881	5.348	2.384	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	670.868	29.344	26.947	38,6
<b>Total Distribuido</b>	961.728	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.721	717	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	14.036	758	388	3,7
	AC	69.124	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	7.166	455	207	3,7
	AC	2.319	656	166	14,4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.688	251	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.692	860	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.643	275	64	3,4
	AC	23.402	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	525	54	4	2,6
City Gate Marcona	PE	518	48	2	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	147.009	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	11.016	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	546.222	NA	NA	NA
EGESUR	124.646	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	105.309	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	116.835	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica