

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 01-dic-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	316.555	20.997	5.269	53,8
Centro Operacional Chincha	84.085	5.128	2.752	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	363.752	15.940	14.521	40,3
<b>Total Distribuido</b>	764.392	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	2.265	453	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.566	776	402	3,7
	AC	69.254	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.332	679	174	3,8
	AC	112.685	10.018	473	14,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.162	920	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.694	387	63	3,5
	AC	46.194	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	490	88	0	2,9
City Gate Marcona	PE	634	177	0	3,1
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	133.670	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	5.695	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	268.030	NA	NA	NA
EGESUR	95.722	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	14.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	174.870	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	32.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	173.575	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica