

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 06-dic-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	293.156	26.990	4.844	54,8
Centro Operacional Chincha	67.826	3.459	2.169	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	352.418	15.740	13.562	40,1
<b>Total Distribuido</b>	713.400	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	3.165	589	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.130	612	352	3,7
	AC	52.531	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.486	706	196	3,8
	AC	97	706	0	14,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	3.122	692	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.607	388	56	3,5
	AC	78.159	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	478	93	0	3,0
City Gate Marcona	PE	551	86	0	3,0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	146.493	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	50.164	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	264.297	NA	NA	NA
EGESUR	88.121	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	94.393	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.800	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	151.626	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica