

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09-dic-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	325.960	17.408	8.600	54,0
Centro Operacional Chincha	75.111	4.087	2.126	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	561.821	27.700	14.974	39,7
<b>Total Distribuido</b>	962.892	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	793	247	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	11.293	736	310	3,7
	AC	63.025	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	3.916	466	17	3,9
	AC	8.044	2.083	4	14,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	2.973	648	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.541	383	68	3,5
	AC	83.622	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	441	93	0	3,0
City Gate Marcona	PE	583	97	0	3,0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	152.922	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	67.918	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	469.768	NA	NA	NA
EGESUR	92.053	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	104.022	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.800	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	164.331	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica