

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31-ene-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	173.921	12.358	3.128	55,1
Centro Operacional Chincha	65.971	4.877	1.780	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	12.793	5.060	0	42,4
Total Distribuido	252.685	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	6.418	512	157	3,9
	AC	59.553	N/A	N/A	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	0	0	0	15,3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.396	390	17	3,8
City Gate Ica	PE	6.907	807	57	3,7
	AC	55.028	N/A	N/A	16,0
City Gate Nasca	PE	461	65	4	3,5
City Gate Marcona	PE	521	61	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	117.598	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	N/A	N/A	N/A
EGESUR	12.793	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.900	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	72.698	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	35.000	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	110.294	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.