

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 06-feb-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	279.011	17.223	3.644	47,1
Centro Operacional Chincha	57.759	2.851	1.695	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	666.023	35.519	17.760	38,8
Total Distribuido	1.002.793	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	9.566	754	225	3,8
	AC	48.193	N/A	N/A	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,4
	AC	0	0	0	15,7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	5.938	629	0	3,8
City Gate Ica	PE	7.360	911	50	3,7
	AC	52.736	N/A	N/A	17,0
City Gate Nasca	PE	474	69	4	3,5
City Gate Marcona	PE	450	64	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	199.557	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	12.496	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	538.314	N/A	N/A	N/A
EGESUR	127.709	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.800	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	157.257	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36.500	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	121.213	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:
Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:
Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.