

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-feb-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	258.199	13.081	4.010	49,5
Centro Operacional Chincha	78.584	5.194	2.143	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	664.917	37.541	12.260	38,4
Total Distribuido	1.001.700	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	12.643	1.113	190	3,8
	AC	65.941	N/A	N/A	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	3	2	0	17,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.139	749	100	4,0
City Gate Ica	PE	7.711	972	1	3,6
	AC	49.781	N/A	N/A	16,5
City Gate Nasca	PE	509	72	5	3,5
City Gate Marcona	PE	554	66	1	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	153.993	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	37.508	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	539.058	N/A	N/A	N/A
EGESUR	125.859	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	37.500	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	111.993	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	20.500	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	166.790	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.