

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02-jul-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	572.685	35.369	3.520	52,9
Centro Operacional Chincha	148.091	9.685	4.895	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	603.150	32.747	18.079	38,4
<b>Total Distribuido</b>	1.323.926	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	12.669	863	352	3,9
	AC	135.422	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,8
	AC	372.562	19.356	8.341	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	7.209	659	10	3,4
Estación Distrito Ica	PE	2.395	686	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.172	463	58	3,6
	AC	28.458	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	478	98	2	2,8
City Gate Marcona	PE	628	68	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	177.604	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	509.580	NA	NA	NA
EGESUR	93.570	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	372.182	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	308.716	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica