

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 04-jul-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	357.597	33.394	1.879	54,2
Centro Operacional Chincha	123.751	10.496	1.971	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	603.889	29.913	15.360	38,8
<b>Total Distribuido</b>	1.085.237	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	14.584	1.215	399	3,8
	AC	109.167	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	114.932	15.752	0	15,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.444	708	153	3,4
Estación Distrito Ica	PE	2.775	773	0	4,7
City Gate Ica	PE	6.441	638	63	3,6
	AC	24.799	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	538	94	0	3,5
City Gate Marcona	PE	661	100	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	145.466	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	53.541	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	510.375	NA	NA	NA
EGESUR	93.514	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	203.766	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	161.341	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica