

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05-jul-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	198.995	16.415	1.640	54,7
Centro Operacional Chincha	191.898	10.734	5.351	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	604.964	28.031	21.271	38,9
<b>Total Distribuido</b>	995.857	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	15.236	1.146	357	3,8
	AC	176.662	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,8
	AC	32.498	12.389	0	15,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.882	705	235	3,4
Estación Distrito Ica	PE	2.780	685	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.132	454	58	3,5
	AC	25.815	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	526	71	3	3,5
City Gate Marcona	PE	657	86	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	136.432	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	509.611	NA	NA	NA
EGESUR	95.353	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	111.671	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	229.849	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica