

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07-jul-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	213.050	15.245	5.598	53,5
Centro Operacional Chincha	107.811	7.888	2.835	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	606.983	25.676	24.187	38,7
<b>Total Distribuido</b>	927.844	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	15.395	1.164	368	3,8
	AC	92.416	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	0,3
	AC	113.426	12.477	0	14,4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.949	711	203	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.647	930	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.428	360	63	3,4
	AC	25.624	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	507	74	3	3,5
City Gate Marcona	PE	631	64	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	133.381	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	512.805	NA	NA	NA
EGESUR	94.178	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	115.281	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	220.024	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica