

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07-jun-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	216.266	19.415	3.217	55,1
Centro Operacional Chincha	84.548	6.332	2.093	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	652.379	29.321	22.062	38,4
<b>Total Distribuido</b>	953.193	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	15.427	1.021	368	3,9
	AC	69.121	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,8
	AC	6.152	1.187	0	16,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	9.411	891	169	4,2
City Gate Ica	PE	6.779	572	59	3,7
	AC	25.416	NA	NA	16,5
City Gate Nasca	PE	496	45	3	3,5
City Gate Marcona	PE	481	58	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	160.718	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	6.814	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	558.124	NA	NA	NA
EGESUR	94.255	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	114.318	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.200	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	117.282	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica