

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12-jun-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	228.706	17.519	2.290	55,5
Centro Operacional Chincha	72.113	4.986	1.745	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	603.420	26.923	21.971	38,8
<b>Total Distribuido</b>	904.239	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	10.760	669	340	3,9
	AC	61.353	NA	NA	17,3
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,8
	AC	0	0	0	15,7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.819	444	0	4,2
City Gate Ica	PE	4.496	278	51	3,5
	AC	22.055	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	467	66	3	3,5
City Gate Marcona	PE	538	59	2	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	188.356	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	8.974	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	490.761	NA	NA	NA
EGESUR	112.659	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	141.956	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.200	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	87.489	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica