

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30-jun-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	310.478	24.005	6.840	54,5
Centro Operacional Chincha	80.357	5.521	2.460	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	600.655	26.079	24.217	38,6
<b>Total Distribuido</b>	991.490	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	13.473	878	380	3,8
	AC	66.884	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,8
	AC	149.154	10.939	0	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	9.183	683	219	3,9
Estación Distrito Ica	PE	2.582	645	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.431	461	61	3,6
	AC	25.692	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	510	69	3	3,5
City Gate Marcona	PE	526	179	0	1,7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	156.416	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	507.118	NA	NA	NA
EGESUR	93.537	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	19.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	192.716	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	178.435	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica