

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-mar-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Centro Operacional Humay | 258.007 | 20.583 | 3.328 | 53,7 |
| Centro Operacional Chincha | 78.793 | 5.287 | 1.551 | N/A |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 342.869 | 18.020 | 10.605 | 40,7 |
| Total Distribuido | 679.669 | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Centro Operacional Chincha | PE | 13.539 | 996 | 207 | 3,8 |
| | AC | 65.254 | N/A | N/A | 17,4 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| | AC | 4.346 | 1.989 | 0 | 15,5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 8.540 | 772 | 99 | 4,0 |
| City Gate Ica | PE | 7.944 | 940 | 1 | 3,6 |
| | AC | 50.394 | N/A | N/A | 16,3 |
| City Gate Nasca | PE | 544 | 74 | 5 | 3,5 |
| City Gate Marcona | PE | 527 | 80 | 2 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 159.060 | N/A | N/A | N/A |
| Linepack ⁵ | AC | 26.650 | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| CONDICIONES DE OFERACION FUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 266.175 | N/A | N/A | N/A |
| EGESUR | 76.694 | N/A | N/A | N/A |
| Generad | dores Electricos M | lenores | | |
| MINSUR - CT | 38.000 | N/A | N/A | N/A |
| In | iciales Regionale | S | | |
| CLIENTES INICIALES | 115.260 | N/A | N/A | N/A |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 21.800 | N/A | N/A | N/A |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial-Comercial, GNV, Industrial | 161.740 | N/A | N/A | N/A |

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|-------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| Nombre: Angel Huachillo | Nombre: Dario Alberto Angel Ospina |

Notas:

- 1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.