

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02-nov-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	176.455	11.027	1.272	55,4
Centro Operacional Chincha	74.394	3.820	2.639	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	664.530	29.972	26.225	38,8
<b>Total Distribuido</b>	915.379	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	2.006	410	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	11.044	729	331	3,7
	AC	61.344	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	10.595	744	236	3,7
	AC	7.574	1.519	420	14,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	3.489	748	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.797	385	66	3,5
	AC	24.294	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	533	67	0	3,4
City Gate Marcona	PE	468	70	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	119.224	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	4.481	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	549.026	NA	NA	NA
EGESUR	115.504	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	14.300	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	88.824	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	32.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	111.244	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica