

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11-nov-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	277.760	25.965	4.080	54,5
Centro Operacional Chincha	83.082	4.338	2.377	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	597.200	29.280	15.876	39,3
<b>Total Distribuido</b>	958.042	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.202	623	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	10.236	702	218	3,7
	AC	69.644	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.351	683	159	3,7
	AC	35.568	4.780	618	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	3.139	713	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.794	396	61	3,5
	AC	24.291	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	493	57	3	3,5
City Gate Marcona	PE	607	66	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	168.121	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	31.395	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	470.495	NA	NA	NA
EGESUR	126.705	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	122.321	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	143.626	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica