

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20-nov-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	303.845	17.066	6.534	52,7
Centro Operacional Chincha	36.971	2.356	986	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	385.253	28.763	0	40,5
<b>Total Distribuido</b>	<b>726.069</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	106	77	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	8.713	527	159	3,7
	AC	28.152	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	5.739	503	50	3,8
	AC	-48	740	0	15,4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,1
Estación Distrito Ica	PE	3.274	695	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.572	390	59	3,5
	AC	43.158	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	443	91	0	2,9
City Gate Marcona	PE	810	333	-299	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	123.733	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	121.164	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	306.552	NA	NA	NA
EGESUR	78.701	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	72.833	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	83.219	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica