

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 04-oct-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	216.431	14.412	1.363	53,1
Centro Operacional Chincha	94.236	6.498	2.446	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	650.291	28.666	26.254	38,8
<b>Total Distribuido</b>	960.958	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.049	631	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.077	776	360	3,7
	AC	77.111	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	9.229	742	191	3,7
	AC	3.987	919	336	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.367	714	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.766	380	74	3,5
	AC	21.888	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	535	66	3	3,5
City Gate Marcona	PE	642	70	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	151.671	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	19.346	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	552.311	NA	NA	NA
EGESUR	97.980	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	16.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	115.871	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	121.950	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica