

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 06-oct-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	228.116	12.547	5.186	53,4
Centro Operacional Chincha	102.727	6.338	3.014	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	635.077	28.597	24.907	38,9
<b>Total Distribuido</b>	965.920	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	5.037	616	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	13.416	759	366	3,6
	AC	84.274	NA	NA	17,2
Centro Operacional Pisco	PE	8.585	755	255	3,7
	AC	3.967	1.002	384	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.367	713	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.810	394	72	3,5
	AC	21.881	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	502	70	3	3,5
City Gate Marcona	PE	675	62	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	161.803	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	21.526	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	554.815	NA	NA	NA
EGESUR	80.262	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	118.003	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	129.814	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica