

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07-oct-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	202.555	14.594	3.964	53,8
Centro Operacional Chincha	98.437	6.320	2.573	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	648.466	27.625	25.934	38,7
<b>Total Distribuido</b>	949.458	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.913	618	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.116	811	369	3,7
	AC	81.408	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	7.925	778	161	3,7
	AC	3.053	834	167	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.278	698	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.717	392	56	3,5
	AC	23.832	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	534	75	4	3,5
City Gate Marcona	PE	580	57	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	151.650	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	5.987	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	556.745	NA	NA	NA
EGESUR	91.721	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	107.850	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	125.655	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica