

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12-oct-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	225.789	15.023	882	54,6
Centro Operacional Chincha	95.082	5.180	1.837	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	657.471	28.775	26.485	38,9
<b>Total Distribuido</b>	978.342	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.195	709	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.016	788	390	3,7
	AC	77.871	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	10.063	694	240	3,7
	AC	3.772	868	425	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.308	724	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.777	393	69	3,5
	AC	21.745	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	529	63	3	3,5
City Gate Marcona	PE	627	67	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	166.501	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	13.468	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	561.300	NA	NA	NA
EGESUR	96.171	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	16.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	124.201	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	123.202	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
  - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica