

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-oct-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	222.535	13.059	4.266	55,5
Centro Operacional Chincha	78.308	4.939	2.656	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	650.622	28.545	26.200	38,7
<b>Total Distribuido</b>	951.465	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	480	239	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	9.632	553	282	3,7
	AC	68.196	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.749	632	217	3,8
	AC	3.746	828	244	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.066	781	0	3,5
City Gate Ica	PE	5.665	399	60	3,5
	AC	23.227	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	476	67	3	3,5
City Gate Marcona	PE	764	56	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	177.420	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	555.186	NA	NA	NA
EGESUR	95.436	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	20.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	131.620	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	106.301	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
  - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica