

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11-sep-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	213.828	10.534	1.554	53,4
Centro Operacional Chincha	67.008	5.118	1.794	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	686.504	30.405	27.738	38,5
<b>Total Distribuido</b>	967.340	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	282	149	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	11.378	726	364	3,7
	AC	55.348	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	5.495	348	103	3,7
	AC	3.316	321	0	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	555	147	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.238	837	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.441	263	48	3,4
	AC	18.221	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	530	108	0	3,2
City Gate Marcona	PE	627	51	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	157.259	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	19.146	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	559.278	NA	NA	NA
EGESUR	127.226	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	103.259	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	93.431	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
  - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica