

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21-sep-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	177.744	9.647	5.015	53,2
Centro Operacional Chincha	103.094	6.103	2.730	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	416.428	25.362	16.384	40,4
<b>Total Distribuido</b>	697.266	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.094	626	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.427	800	418	3,7
	AC	85.573	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	6.767	408	170	3,7
	AC	6.420	608	304	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.517	229	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	3.448	712	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.695	382	62	3,5
	AC	21.323	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	516	83	0	2,9
City Gate Marcona	PE	660	52	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	126.544	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	4.854	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	287.683	NA	NA	NA
EGESUR	128.745	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	83.544	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	132.940	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica