

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09-abr-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	338.972	20.675	4.788	55,2
Centro Operacional Chincha	51.876	2.564	1.784	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	154.013	28.539	0	42,4
<b>Total Distribuido</b>	544.861	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	573	252	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	6.992	427	190	3,7
	AC	44.311	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	3.861	437	18	4,0
	AC	1.557	603	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,9
Estación Distrito Ica	PE	2.714	724	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.424	397	58	3,5
	AC	116.638	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	394	80	0	3,3
City Gate Marcona	PE	426	102	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	165.936	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	42.022	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	125.612	NA	NA	NA
EGESUR	28.401	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	6.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	130.304	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	175.022	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica