

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	656.156	56.810	4.865	51,6
Centro Operacional Chincha	94.707	8.092	2.716	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	662.797	28.042	26.318	38,9
Total Distribuido	1.413.660	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	21.909	1.617	546	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	233	18	4	3,6
	AC	72.565	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.751	747	249	3,6
	AC	9.751	744	1	16,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.364	1.024	88	3,8
	AC	114.741	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	554	77	1	3,8
City Gate Marcona	PE	591	87	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	152.409	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	358.995	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	541.251	NA	NA	NA
EGESUR	121.546	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.932	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	117.756	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.704	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	221.476	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica