

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-feb-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	340.753	22.537	7.848	54,9
Centro Operacional Chincha	70.078	3.426	2.260	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	396.955	27.990	0	40,0
<b>Total Distribuido</b>	<b>807.786</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.562	604	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	11.615	579	280	3,6
	AC	54.901	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	9.289	666	293	3,8
	AC	7.188	1.125	518	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	3.068	791	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.519	398	74	3,5
	AC	149.173	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	442	83	0	3,3
City Gate Marcona	PE	917	107	15	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	152.818	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	12.339	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	323.669	NA	NA	NA
EGESUR	73.286	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.100	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	120.370	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	231.522	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica