

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12-jul-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	557.594	36.898	3.677	54,8
Centro Operacional Chincha	193.243	12.516	3.368	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	695.524	29.860	27.725	38,2
<b>Total Distribuido</b>	1.446.361	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	10.063	1.202	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.115	714	350	3,6
	AC	170.065	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.925	772	227	4,3
	AC	199.821	17.599	448	15,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,1
Estación Distrito Ica	PE	3.109	476	0	3,4
City Gate Ica	PE	7.163	494	79	3,6
	AC	126.068	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	553	74	0	3,7
City Gate Marcona	PE	684	93	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	159.851	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	50.420	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	571.136	NA	NA	NA
EGESUR	124.388	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.800	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	268.725	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	381.392	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica