

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 01-jun-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 591.299 | 52.339 | 10.193 | 55,2 |
| Centro Operacional Chincha | 139.556 | 13.876 | 2.948 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 643.676 | 28.629 | 23.273 | 38,7 |
| Total Distribuido | 1.374.531 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 8.213 | 859 | 85 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 13.283 | 731 | 348 | 3,6 |
| | AC | 118.060 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 10.034 | 833 | 236 | 4,2 |
| | AC | 253.165 | 19.235 | 2.838 | 16,0 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.458 | 787 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 6.420 | 430 | 70 | 3,5 |
| | AC | 123.487 | NA | NA | 17,0 |
| City Gate Nasca | PE | 540 | 76 | 0 | 3,7 |
| City Gate Marcona | PE | 548 | 97 | 0 | 3,2 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 166.433 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 27.213 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 556.937 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 86.739 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 9.600 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 318.143 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 40.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 335.899 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica