

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09-jun-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	397.512	20.804	10.694	55,7
Centro Operacional Chincha	83.365	8.925	2.052	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	676.071	28.571	26.816	38,4
<b>Total Distribuido</b>	1.156.948	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	8.619	972	2	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.897	583	363	3,6
	AC	61.849	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	10.318	815	164	4,2
	AC	26.474	5.265	286	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,0
Estación Distrito Ica	PE	3.465	613	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.336	438	70	3,5
	AC	124.013	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	514	72	0	3,7
City Gate Marcona	PE	718	107	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	179.807	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	45.867	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	554.818	NA	NA	NA
EGESUR	121.253	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	12.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	174.219	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	209.291	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica