

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10-jun-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 525.446 | 61.566 | 982 | 54,7 |
| Centro Operacional Chincha | 125.421 | 9.599 | 2.369 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 675.590 | 28.594 | 26.862 | 38,3 |
| Total Distribuido | 1.326.457 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 3.953 | 491 | 0 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 12.434 | 544 | 361 | 3,6 |
| | AC | 109.034 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 10.043 | 732 | 199 | 4,2 |
| | AC | 185.370 | 19.262 | 739 | 15,9 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.238 | 799 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 6.151 | 426 | 69 | 3,5 |
| | AC | 125.182 | NA | NA | 16,9 |
| City Gate Nasca | PE | 474 | 66 | 0 | 3,7 |
| City Gate Marcona | PE | 689 | 97 | 0 | 3,5 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 188.832 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 5.466 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 554.334 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 121.256 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 22.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 279.801 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 39.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 304.600 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica