

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	286.768	19.596	5.856	55,6
Centro Operacional Chincha	63.421	3.247	2.217	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	435.587	27.767	0	40,0
<b>Total Distribuido</b>	<b>785.776</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12.438	1.002	177	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	2.662	192	81	3,6
	AC	48.321	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	5.700	623	15	3,9
	AC	1.435	757	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	3.218	722	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.701	389	59	3,5
	AC	71.288	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	446	154	0	3,0
City Gate Marcona	PE	309	98	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	161.197	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	37.474	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	370.068	NA	NA	NA
EGESUR	65.519	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	126.147	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	138.068	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica