

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	393.710	31.057	2.679	53,8
Centro Operacional Chincha	67.077	3.707	2.270	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	408.960	28.252	0	40,8
<b>Total Distribuido</b>	<b>869.747</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	13.048	1.165	195	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	2.633	226	74	3,6
	AC	51.396	NA	NA	17,3
Centro Operacional Pisco	PE	8.241	647	201	3,9
	AC	2.392	787	1	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	3.289	781	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.519	388	48	3,5
	AC	128.496	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	468	111	0	3,3
City Gate Marcona	PE	464	92	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	158.764	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	86.077	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	336.366	NA	NA	NA
EGESUR	72.594	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	125.377	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	202.133	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica