

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-mar-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	399,587	23,203	4,307	54.5
Centro Operacional Chincha	71,255	3,510	2,382	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	444,196	28,362	0	40.5
<b>Total Distribuido</b>	915,038	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	12,083	1,081	171	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	2,357	189	68	3.6
	AC	56,815	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	8,649	656	173	3.9
	AC	6,718	1,098	300	15.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.8
Estación Distrito Ica	PE	3,268	728	0	3.4
City Gate Ica	PE	5,639	392	58	3.5
	AC	133,962	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	474	103	0	3.2
City Gate Marcona	PE	502	96	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	161,266	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	79,108	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	361,055	NA	NA	NA
EGESUR	83,141	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	20,500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	115,991	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38,500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	216,743	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica