

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29-mar-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 337,131 | 19,937 | 1,902 | 55.4 |
| Centro Operacional Chincha | 73,713 | 3,810 | 2,547 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 409,023 | 28,189 | 0 | 40.4 |
| Total Distribuido | 819,867 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 12,942 | 1,168 | 196 | 3.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 2,577 | 214 | 77 | 3.6 |
| | AC | 58,194 | NA | NA | 17.5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 8,919 | 745 | 178 | 3.9 |
| | AC | 5,600 | 1,030 | 384 | 15.0 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3,400 | 815 | 0 | 3.4 |
| City Gate Ica | PE | 5,608 | 397 | 56 | 3.5 |
| | AC | 118,357 | NA | NA | 17.0 |
| City Gate Nasca | PE | 462 | 113 | 0 | 3.2 |
| City Gate Marcona | PE | 747 | 100 | 0 | 3.4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 166,692 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 27,347 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 330,826 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 78,197 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 9,000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 134,020 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 37,500 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 202,977 | NA | NA | NA |

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica