

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 01-oct-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	65.939	21.863	636	38,6
Centro Operacional Chincha	87.192	7.926	2.196	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	681.988	29.206	26.529	38,2
<b>Total Distribuido</b>	<b>835.119</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	15.210	939	459	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	258	15	6	3,6
	AC	71.724	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	4.366	476	28	3,7
	AC	4.366	473	0	16,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,5
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	9.197	945	72	3,8
	AC	125.198	NA	NA	16,8
City Gate Nasca	PE	521	73	1	3,8
City Gate Marcona	PE	645	89	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	203.518	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	558.066	NA	NA	NA
EGESUR	123.922	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	149.977	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	220.526	NA	NA	NA

Elaborado por:

  
  

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

  
  

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica