

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 366.920 | 25.751 | 3.531 | 54,9 |
| Centro Operacional Chincha | 78.950 | 6.966 | 2.241 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 680.917 | 31.966 | 20.312 | 38,5 |
| Total Distribuido | 1.126.787 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 23.073 | 970 | 961 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 261 | 17 | 7 | 3,6 |
| | AC | 55.616 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 4.397 | 494 | 31 | 3,6 |
| | AC | 4.397 | 488 | 0 | 16,3 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| Estación Distrito Ica | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| City Gate Ica | PE | 9.005 | 947 | 67 | 3,8 |
| | AC | 117.418 | NA | NA | 17,0 |
| City Gate Nasca | PE | 536 | 70 | 0 | 3,8 |
| City Gate Marcona | PE | 713 | 96 | 0 | 3,4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 195.599 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 34.855 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 552.028 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 128.889 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 21.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 142.571 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 42.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 205.444 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica