

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	335.893	32.687	0	53,2
Centro Operacional Chincha	114.954	8.727	3.375	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	679.928	29.556	26.516	38,7
Total Distribuido	1.130.775	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	26.245	1.790	459	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	383	20	10	3,6
	AC	88.326	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	10.123	813	226	3,6
	AC	10.123	811	0	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	10.108	1.081	77	3,8
	AC	126.030	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	611	84	4	3,8
City Gate Marcona	PE	811	95	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	151.267	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	26.820	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	560.993	NA	NA	NA
EGESUR	118.935	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.500	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	117.331	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.500	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	252.696	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica