

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 390.299 | 31.629 | 839 | 53,3 |
| Centro Operacional Chincha | 160.061 | 13.945 | 5.869 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 98.541 | 28.181 | 0 | 43,1 |
| Total Distribuido | 648.901 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 13.288 | 947 | 360 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 482 | 23 | 17 | 3,6 |
| | AC | 146.291 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 4.461 | 530 | 29 | 3,6 |
| | AC | 4.461 | 516 | 0 | 17,8 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Estación Distrito Ica | PE | 989 | 477 | 0 | 3,7 |
| City Gate Ica | PE | 8.845 | 774 | 62 | 3,8 |
| | AC | 124.337 | NA | NA | 17,4 |
| City Gate Nasca | PE | 526 | 73 | 0 | 3,7 |
| City Gate Marcona | PE | 535 | 89 | 0 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 184.841 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 61.305 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 75.046 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 23.495 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 11.615 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 138.599 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 41.294 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 297.547 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica