

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	508.550	27.256	12.815	47,0
Centro Operacional Chinchá	201.800	16.196	4.580	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	78.521	5.480	0	42,1
Total Distribuido	788.871	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	21.887	1.632	584	3,6
Centro Operacional Chinchá	PE	585	42	15	3,6
	AC	179.328	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.376	869	144	3,7
	AC	120.707	10.197	886	17,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	1.336	490	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.208	777	72	3,8
	AC	116.610	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	571	78	0	3,7
City Gate Marcona	PE	670	85	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	175.872	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	72.199	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	78.521	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.940	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	221.750	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.395	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	364.066	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica