

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	377,680	29,522	10,535	50.2
Centro Operacional Chincha	172,660	10,956	5,409	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	120,694	5,173	3,876	40.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>671,034</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	34,002	2,207	1,012	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	578	31	17	3.4
	AC	138,080	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,663	929	69	3.6
	AC	11,663	932	0	15.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	3,384	893	0	3.6
City Gate Ica	PE	11,283	733	129	3.7
	AC	130,750	NA	NA	17.5
City Gate Nasca	PE	609	84	3	3.7
City Gate Marcona	PE	757	87	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	156,759	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	53,836	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	120,694	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10,949	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	129,888	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,623	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	369,904	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica