

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	631,334	93,856	4,547	51.1
Centro Operacional Chincha	219,396	14,939	3,528	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	386,715	16,530	15,936	40.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,237,445</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	10,812	1,156	53	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	12,042	6,474	421	3.7
	AC	196,542	NA	NA	17.9
Centro Operacional Pisco	PE	13,393	990	210	3.6
	AC	281,355	20,693	3,795	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,526	1,245	0	3.4
City Gate Ica	PE	15,415	737	495	3.7
	AC	159,409	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	590	80	1	3.4
City Gate Marcona	PE	554	132	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	166,465	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	37,790	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	268,611	NA	NA	NA
EGESUR	118,104	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,449	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,949	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	113,066	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,365	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	636,064	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica