

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	405,347	24,106	2,102	49.8
Centro Operacional Chincha	75,010	6,480	1,855	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	208,312	15,369	4,864	41.6
<b>Total Distribuido</b>	688,669	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12,530	1,170	95	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	11,095	518	426	3.6
	AC	51,385	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	5,667	580	33	3.6
	AC	7,750	1,084	112	17.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,895	1,043	0	3.4
City Gate Ica	PE	15,387	732	525	3.7
	AC	164,905	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	497	71	0	3.4
City Gate Marcona	PE	901	82	2	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	190,250	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	46,135	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	87,995	NA	NA	NA
EGESUR	120,317	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,602	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	11,916	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	137,732	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,802	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	224,345	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica